



**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ RINA /
CERTIFICATE OF CONFORMITY AND LICENCE TO USE THE RINA QUALITY MARK
N. / No. MQ-59**

Si certifica / This is to certify

che i seguenti prodotti sono conformi ai requisiti della norma di riferimento di cui sotto /
that the following products comply with the requirements established by the reference standard mentioned below

**TUBI PER ADDUZIONE ACQUA E PER FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI E FUORI TERRA IN PRESSIONE
IN POLICLORURO DI VINILE NON PLASTIFICATO (PVC-U)
NOME COMMERCIALE: CAMPANIAPRESS**

**UNPLASTICIZED POLY(VINYL CHLORIDE) (PVC-U) PIPES FOR WATER SUPPLY AND FOR BURIED AND
ABOVE-GROUND DRAINAGE AND SEWERAGE UNDER PRESSURE
TRADE NAME: CAMPANIAPRESS**

(descrizione e caratteristiche come da Allegato al presente Certificato /
description and features as described in the Annex to this Certificate)

Fabbricante / *Manufacturer*

CAMPANIA RESINFER S.P.A.

Sede legale / *Head office*

Via Mandrile, 104 - 80040 San Gennaro Vesuviano (NA)

Sito produttivo / *Production site*

Via Mandrile, 104 - 80040 San Gennaro Vesuviano (NA)

Norma di riferimento /
Reference standard

- UNI EN ISO 1452-2:2010 "Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 2: Tubi" / *EN ISO 1452-2:2009 "Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Pipes"*
- Documenti normativi di riferimento indicati nella suddetta norma / *Reference standard documents mentioned in the above standard*

Il Fabbricante è pertanto autorizzato a contrassegnare i suddetti prodotti con il Marchio di Qualità RINA / *The manufacturer is therefore authorized to mark the above products with the RINA Quality Mark*

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto del Regolamento RINA per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità ed allo schema particolare di certificazione ITT_MQP-1452 / *The validity of this Certificate is dependent on compliance with the RINA Rules for the issue of the Certificate of product Conformity and, pertinent concession of the Licence to use the Quality Mark and with the specific certification scheme ITT_MQP-1452*

Prima emissione / *First issue* 05/03/2024

Emissione corrente / *Current issue* 05/03/2024



PRD N° 002 B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
*Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements*

Paolo Teramo
Certification Compliance & Technical Support
Director

RINA SERVICES S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)

Questo Certificato è composto di 1 pagina e di 1 allegato / *This Certificate consists of 1 page and 1 annex*

Per informazioni sulla validità del certificato visitare il sito www.rina.org / *For information concern validity of the certificate please visit the www.rina.org site*

I servizi effettuati ed i documenti rilasciati da RINA in relazione alla certificazione non esonerano le parti in questione dai loro doveri o da qualsivoglia responsabilità, né danno adito ad alcun diritto o reclamo contro RINA relativamente a tali doveri, obblighi e responsabilità / *The services performed and the documents issued by RINA with reference to the certification do not exonerate the involved parties from their duties or from any liability, nor give rise to any right or claim against RINA with reference to these duties, obligations and responsibilities*



**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ RINA /
 CERTIFICATE OF CONFORMITY AND LICENCE TO USE THE RINA QUALITY MARK
 N. / No. MQ-59**

Allegato (emissione corrente del 05/03/2024 - Pagina 1 di 1) / Annex (current issue of 05/03/2024 - Page 1 of 1)

Descrizione / Description	Tipologia di collegamento / Connection type	Diametri nominali (mm) / Nominal diameters (mm)	SDR	σ	S	PN *	
Tubi in policloruro di vinile non plastificato (PVC) / <i>Unplasticized poly(vinyl chloride) pipes (PVC-U)</i>	Guarnizione preinserita a caldo inamovibile/ <i>Irremovable hot preinserted gasket</i>	$\varnothing 63 \div \varnothing 90$	33	10	16	6	
		$\varnothing 63 \div \varnothing 90$	26	10	12,5	8	
		$\varnothing 63 \div \varnothing 90$	21	10	10	10	
		$\varnothing 63 \div \varnothing 90$	17	10	8	12,5	
		$\varnothing 63 \div \varnothing 90$	13,6	10	6,3	16	
		$\varnothing 63 \div \varnothing 90$	11	10	5	20	
		* Pressione nominale PN basata su coefficiente di progettazione C= 2,5 / <i>Nominal pressure PN based on design coefficient C=2,5</i>					
		$\varnothing 110 \div \varnothing 500$	41	12,5	20	6	
		$\varnothing 110 \div \varnothing 500$	33	12,5	16	8	
		$\varnothing 110 \div \varnothing 500$	26	12,5	12,5	10	
		$\varnothing 110 \div \varnothing 500$	21	12,5	10	12,5	
		$\varnothing 110 \div \varnothing 500$	17	12,5	8	16	
		$\varnothing 110 \div \varnothing 500$	13,6	12,5	6,3	20	
		* Pressione nominale PN basata su Coefficiente di progettazione C= 2,0 / <i>Nominal pressure PN based on design coefficient C=2,0</i>					

Paolo Teramo
 Certification Compliance & Technical Support
 Director

RINA SERVICES S.p.A.
 Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)